施設（学校）の安全点検のためのチェックリスト

（施設使用の判断のため、学校教職員や区職員に限らず参集する本部員等が行うことも想定する。）

点検項目		点検内容	チェック欄（該当項目に○）	該当する場合の対処・応急対応方法等
施設全体				
1	建物（傾斜・沈下）	傾いている。沈下している。		**建物から退去（建物全体が立入禁止）**
		傾いているように感じる。		要注意 →区（学校施設課）へ詳細診断を要請
2	建物（倒壊危険性）	大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。		**建物から退去（建物全体が立入禁止）**
		斜めやX字状のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。		要注意 →区（学校施設課）へ詳細診断を要請
3	隣接建築物・周辺地盤	隣接建築物等が施設の方向に傾いている。		**建物から退去（建物全体が立入禁止）**
		周辺の地盤が大きく陥没又は隆起している。		**該当箇所への立入禁止**
		隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響は無いと考えられる。		要注意 →区（学校施設課）へ詳細診断を要請
施設内部（教室・廊下等）				
1	床	傾いている、又は陥没している。		**該当箇所（室）への立入禁止**
		フロア等、床材に損傷が見られる。		要注意・要修理
2	壁・天井材	間仕切り壁に損傷が見られる。		要注意・要修理
		天井材が落下している。		**該当箇所（室）への立入禁止**
		天井材のズレが見られる。		要注意 →区（学校施設課）へ詳細診断を要請
3	廊下・階段	大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。		**建物から退去（建物全体が立入禁止）**
		斜めやX字状のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。		**要注意** →区（学校施設課）へ詳細診断を要請
4	ドア	ドアが外れている、又は変形している。		要注意・要修理
5	窓枠・窓ガラス	窓枠が外れている、又は変形している。		要注意・要修理
		窓が割れている、又はひびがある。		要注意・要修理
6	照明器具・吊り器具	照明器具・吊り器具が落下している。		要注意・要修理
		照明器具・吊り器具のズレが見られる。		要注意・要修理
7	什器等	什器類（オフィス家具・OA機器等）が転倒している。		要注意／要修理／要固定
		書類等が散乱している。		要注意／要復旧

点検項目		点検内容	チェック欄 （該当項目に〇）	該当する場合の対処・応急対応方法等
設備・ライフライン等				
1	電力	外部からの電力供給が停止している。 （商用電源の途絶）		代替手段の確保／要復旧 →（例）応急物資格納庫から発電機・投光器・コードリールを搬出し、使用する。
		照明が消えている。		
		空調が停止している。		
2	エレベーター	停止している。		**使用禁止**／要復旧 →メンテナンス業者に連絡
		警報ランプが点灯、又はブザーが鳴動している。		
		カゴ内に人が閉じ込められている。		メンテナンス業者又は消防機関に連絡
3	上水道	停止（断水）している。		代替手段の確保／要復旧 →（例）最寄りの給水所・応急給水槽の場所を確認
		水道が破損、又は漏水している。		**使用禁止**／要復旧
4	下水道・トイレ	トイレの水が流れない。（溢れている。）		**使用禁止**／代替手段の確保／要復旧 →（例）備蓄倉庫・資機材格納庫内の仮設トイレ・簡易トイレの利用
5	ガス	異臭、異音、煙が発生している		**立入禁止・火気厳禁／東京ガス及び消防機関に連絡**
		停止している		要復旧
6	通信・電話	停止している		代替手段の確保／要復旧 →（例）災害時優先電話・移動系防災無線等の利用
7	消防用設備等	故障・損傷している。		代替手段の確保／要復旧 →消防設備業者に連絡
セキュリティ				
1	防火シャッター	閉鎖している。		要復旧
2	非常階段・非常用出口	閉鎖している。（通行不可である。）		要復旧 →復旧できない場合は**立入禁止**及び代替避難ルートの設定
3	入退室・施錠管理	セキュリティが機能していない。		要復旧／要警備担当者配置・巡回 →外部者の侵入に要注意（状況により**立入禁止**）

総合評価及び特記事項